

- | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 1. 성적서 번호 : | CMT2019 - 0510 | 5. 접수일자 : | 2018년 10월 31일 |
| 2. 의뢰인 : | 업체명 : 한일시멘트(주) | 6. 발급일자 : | 2019년 01월 24일 |
| | 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) | | |
| | 성명 : 한일시멘트(주) 대표이사 곽의영 | | |
| 3. 성과이용목적 : | 품질관리 및 공급원승인용 | | |
| 4. 시료명 : | 레미픽스 13000 TYPE III | | |

시험결과

연번	시험·검사종목	단위	시험·검사방법	시험·검사결과
1	접착 강도	표준	KS L 1593 : 2016	1.1
		건조·습윤		0.9
		열노화		0.8
		저온·경화		0.7
2	내열성	-		이상 없음
3	미끄럼 저항성	-		이상 없음
4	부착 가능 시간	분		30

담당자 : 문승권
Tel : 031-646-0811

문승권

기술책임자 : 신도철
Tel : 031-646-0801


SKM

- ※ 비 고 :
1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인은 한국에스지이에스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgs.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원

주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20 전화번호 (031)669-0600

유의사항 : 기술책임자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.



한국에스지이에스(주) 건설시험연구원

성적서 번호 : CMT2020-0570

주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20
 전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888
<https://www.sgsgroup.kr>

1. 의뢰인

- 기관명 : 한일시멘트㈜
- 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330
- 의뢰일자 : 2019년 11월 04일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리 및 공급원승인용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 레미픽스 17000W - TYPEⅡ

4. 시험기간 : 2019년 11월 11일 ~ 2019년 12월 31일

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험

(주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 10길 20, 한국에스지이에스(주) 콘크리트/모르타르 시험실)

6. 시험결과 :

연 번	시 험 종 목	단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
1	접착 강도	표준	KS L 1593 : 2016	1.4
		건조·수중		0.7
		열노화		1.2
		저온 경화		1.3
		알칼리 수중		0.6
2	내열성	-		이상 없음
3	미끄럼 저항성	-		이상 없음
4	가사시간	시간		25
5	부착 가능 시간	시간		12

-끝-


실무자 : 문 승 권
 Tel : 031-646-0811

기술책임자 : 김 동 훈
 Tel : 031-646-0812

- ※ 비 고 :
1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인인 한국에스지이에스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsg.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.

2020 년 01 월 22 일

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원



한국에스지애스(주) 건설시험연구원	성적서 번호 : G-21-0411-R0
	진위확인용 랜덤번호 : SGSv30q4nN
주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20	
전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888	
https://www.sgsgroup.kr	

1. 의뢰인

- 기관명 : 한일시멘트(주)
- 주소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587
- 의뢰일자 : 2020년 10월 30일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리 및 공급원승인용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 레미픽스 17000 - TYPE III

4. 시험기간 : 2020년 10월 30일 ~ 2021년 01월 20일

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험

(주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20, 한국에스지애스(주) 콘크리트/모르타르 시험실)

6. 시험결과 :

연번	시험종목	단위	시험방법	시험결과
1	접착 강도	표준	KS L 1593 : 2020	1.6
		건조 습윤		1.5
		열노화		1.3
		저온 경화		1.2
2	내열성	-		이상 없음
3	미끄럼 저항성	-		이상 없음
4	부착 가능 시간	분		50

-끝-

실무자 : 문 승 권
Tel : 031-646-0811

기술책임자 : 김 호 진
Tel : 031-646-0804

- ※비 고 :
1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인용 한국에스지애스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsg.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.(랜덤 번호 기재 요)

2021년 01월 28일

한국에스지애스(주) 건설시험연구원

