



시험성적서

- 성적서 번호 : CT24-003822K
- 의뢰자
 - 업체명 : 한일시멘트(주)평택공장
 - 주소 : 충청남도 당진시 신평면 당진항만로 5
- 시험기간 : 2024년 01월 09일 ~ 2024년 02월 15일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시료명 : 고로슬래그미분말(3종)
- 시험방법
 - (1) KS F 2563:2020

확인	작성자 성명	조우현		기술책임자 명	이봉춘	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2024년 02월 15일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양창3길 73 ☎ (043)718-9025

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT24-003822K

7. 시험결과

1) 고로슬래그미분말(3종)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
밀도	g/cm ³	(1)	2.88	(20 ± 2) °C, (65 ± 10) % R.H.	A
분말도(비표면적)	cm ² /g	(1)	4 190		
활성도 지수(재령 7일)	%	(1)	67		
활성도 지수(재령 28일)	%	(1)	91		
플로깅 비	%	(1)	101	-	
강열감량	%	(1)	0.4		
MgO	%	(1)	2.2		
SO ₃	%	(1)	0.8		
염화물이온	%	(1)	0.01		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

