

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원	성적서 번호 : G-24-1536-R0
	진위확인용 랜덤번호 : SGS5nDDp56

주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 20 및 동탄산단10길 12
 전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888
<https://www.sgsgroup.kr>

- 의뢰인
 - 기 관 명 : 한일시멘트(주)
 - 주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 275(서초동)
 - 의뢰일자 : 2023년 12월 21일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리 및 공급원승인용
- 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 기포용 레미탈(0.6품)
- 시험기간 : 2024년 01월 05일 ~ 2024년 02월 27일
- 시험장소 : 고정시험실 현장시험
 (주소 : 경기도 화성시 동탄산단 10길 20 및 동탄산단 10길 12)
- 시험결과 :

연 번	시 험 종 목	단 위	시 험 방 법	시 험 결 과	
1	압축 강도	재령 7 일	MPa	KS F 2459 : 2017	2.11
		재령 28 일	MPa		2.60
2	절대 건조 겉보기 밀도(재령 28 일)	g/cm ³			0.59
3	열 전도율(재령 28 일)	W/m·k	KS L 9016 : 2010	0.186	

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
 ※ 상기 시험 결과는 의뢰자가 제작하여 제공한 시험편에 대한 것임.

- 끝 -

실무자 : 문 승 권
 Tel : 031-646-0811

기술책임자 : 김 호 진
 Tel : 031-646-0804

- ※비 고 :
- 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 - 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 - 이 성적서의 원본 진위확인용 랜덤번호는 한국에스지이에스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsg.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.(랜덤 번호 기재 요)

2024년 03월 04일

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원

